

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 6/11/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,27	1,99	0,23	0,05	1									0,67	0,67
	01:00	2,06	1,73	0,28	0,04	1									0,62	0,62
	02:00	1,96	1,71	0,21	0,04	1									0,59	0,59
	03:00	1,98	1,74	0,22	0,03	1									0,59	0,59
	04:00	1,93	1,65	0,24	0,03	1									0,58	0,58
	05:00	1,94	1,76	0,14	0,04	1									0,58	0,58
	06:00	2,09	1,97	0,09	0,02	1									0,62	0,62
	07:00	2,27	1,85	0,07	0,36	1									0,68	0,68
	08:00	2,36	1,88	0,05	0,42	1									0,72	0,71
	09:00	2,11	1,50	0,20	0,40	1									0,62	0,62
	10:00	2,15	1,51	0,25	0,40	1									0,63	0,64
	11:00	2,57	2,09	0,13	0,35	1						1			0,61	0,60
	12:00	2,59	1,93	0,06	0,60	1						1			0,67	0,67
	13:00	2,67	1,92	0,05	0,70	1									0,77	0,77
	14:00	2,66	1,74	0,02	0,90	1									0,80	0,80
	15:00	2,64	1,72	0,02	0,91	1									0,79	0,79
	16:00	2,76	1,85	0,00	0,90	1									0,84	0,84
	17:00	3,10	2,58	0,00	0,51	1			1						0,87	0,86
	18:00	3,29	2,77	0,01	0,50	1			1						0,91	0,91
	19:00	3,28	2,77	0,01	0,50	1			1						0,91	0,91
20:00	3,20	2,68	0,02	0,50	1			1						0,86	0,86	
21:00	3,02	2,99	0,01	0,02	1			1						0,90	0,90	
22:00	2,74	2,74	0,00	0,00	1			1						0,80	0,80	
23:00	2,45	2,45	0,00	0,00	1						1			0,73	0,73	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 09:00-12:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο από το ΔΕΔΔΗΕ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης