

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 7/11/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	07/11/23 0:00	2,77	2,77	0,00		1					0,64	0,64
	07/11/23 1:00	2,66	2,66	0,00		1					0,53	0,53
	07/11/23 2:00	2,61	2,61	0,00		1					0,48	0,49
	07/11/23 3:00	2,60	2,60	0,00		1					0,47	0,47
	07/11/23 4:00	2,60	2,59	0,01		1					0,46	0,47
	07/11/23 5:00	2,73	2,68	0,05		1					0,59	0,60
	07/11/23 6:00	2,87	2,82	0,05		1					0,73	0,73
	07/11/23 7:00	2,92	2,89	0,03		1					0,79	0,79
	07/11/23 8:00	2,79	2,78	0,01		1					0,66	0,67
	07/11/23 9:00	2,79	2,75	0,04		1					0,66	0,66
	07/11/23 10:00	2,75	2,68	0,07		1					0,62	0,63
	07/11/23 11:00	2,73	2,61	0,11		1					0,59	0,60
	07/11/23 12:00	2,82	2,76	0,06		1					0,69	0,69
	07/11/23 13:00	2,89	2,81	0,08		1					0,77	0,77
	07/11/23 14:00	2,86	2,72	0,14		1					0,73	0,73
	07/11/23 15:00	2,94	2,81	0,13		1					0,80	0,81
	07/11/23 16:00	3,14	3,06	0,08		1					0,94	0,95
	07/11/23 17:00	3,54	3,48	0,05		1					0,95	0,95
	07/11/23 18:00	3,72	3,72	0,00		1					0,95	0,95
	07/11/23 19:00	3,62	3,62	0,00		1					0,95	0,95
	07/11/23 20:00	3,49	3,49	0,00		1					0,95	0,95
	07/11/23 21:00	3,30	3,30	0,00		1					0,95	0,95
	07/11/23 22:00	3,01	3,01	0,00		1					0,87	0,87
	07/11/23 23:00	2,83	2,83	0,00		1					0,71	0,71

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι δύο εκ των ΗΖ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.