

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 7 Νοέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Νοέμβριος 2023	00:00	4,36	4,24	0,12					1						1,09	1,08
	01:00	4,08	3,97	0,11					1						0,83	0,82
	02:00	4,01	3,89	0,12					1						0,75	0,74
	03:00	3,96	3,79	0,16					1						0,70	0,71
	04:00	4,01	3,86	0,15					1						0,75	0,75
	05:00	4,19	4,11	0,08					1						0,92	0,93
	06:00	4,71	4,63	0,09					1						1,28	1,26
	07:00	5,17	5,06	0,11					1						1,49	1,48
	08:00	5,45	5,35	0,11		1			1						1,11	1,11
	09:00	5,66	5,62	0,04		1			1						1,33	1,33
	10:00	5,63	5,61	0,02		1			1						1,27	1,26
	11:00	5,45	5,42	0,03		1			1						1,10	1,10
	12:00	5,56	5,51	0,05		1			1						1,22	1,23
	13:00	5,47	5,43	0,04		1			1						1,14	1,14
	14:00	5,39	5,36	0,03		1			1						1,06	1,05
	15:00	5,16	5,15	0,01		1			1						0,83	0,83
	16:00	5,50	5,50	0,00		1			1						1,14	1,15
	17:00	6,40	6,40	0,00		1			1						1,65	1,65
	18:00	7,01	7,01	0,00		1	1		1						1,58	1,58
	19:00	7,00	7,00	0,00		1	1		1						1,57	1,57
	20:00	6,81	6,81	0,00		1	1		1						1,49	1,51
	21:00	6,28	6,28	0,01			1		1						1,93	1,92
	22:00	5,55	5,52	0,03			1		1						1,22	1,21
	23:00	4,87	4,83	0,04					1						1,08	1,11

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης