

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 7 Νοέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
7/11/23 0:00	48,16	44,29	3,88	0,00	1						1						0		1	1					8,36	7,59
7/11/23 1:00	45,80	42,10	3,70	0,00	1						1						0		1	1					8,27	5,21
7/11/23 2:00	44,49	40,75	3,74	0,00	1						1						0		1	1					4,11	3,78
7/11/23 3:00	44,08	41,01	3,08	0,00	1						1						0		1	1					2,89	3,28
7/11/23 4:00	43,29	41,13	2,16	0,00	1						1						0		1	1					1,94	2,34
7/11/23 5:00	45,15	42,25	2,90	0,00	1						1						0		1	1					3,79	4,27
7/11/23 6:00	48,31	44,07	4,23	0,01	1						1						0		1	1					8,73	7,47
7/11/23 7:00	55,85	50,40	3,20	2,25	1						1						0		1	1					12,89	12,99
7/11/23 8:00	61,13	51,97	2,11	7,05	1						1						0		1	1					13,17	12,72
7/11/23 9:00	66,41	54,13	1,72	10,56	1										1		0		1	1				1	16,12	15,54
7/11/23 10:00	68,49	54,08	1,39	13,03	1										1		0		1	1				1	17,99	17,67
7/11/23 11:00	68,55	55,11	1,33	12,12	1										1		0		1	1				1	18,84	18,24
7/11/23 12:00	69,06	57,44	1,66	9,96	1										1	1	0		1	1				1	16,45	16,60
7/11/23 13:00	67,99	57,35	2,39	8,25	1										1	1	0		1	1				1	16,99	16,95
7/11/23 14:00	66,28	56,09	2,75	7,44	1										1	1	0		1	1				1	15,96	15,88
7/11/23 15:00	63,26	53,07	3,57	6,61	1										1	1	0		1	1				1	14,18	13,72
7/11/23 16:00	60,33	55,08	2,97	2,28	1										1	1	0		1	1				1	15,13	15,17
7/11/23 17:00	64,29	60,58	3,69	0,02	1										1	1	0		1	1				1	18,64	17,53
7/11/23 18:00	66,42	63,14	3,28	0,00	1										1		0		1	1				1	16,92	16,22
7/11/23 19:00	65,59	63,01	2,58	0,00	1										1		0		1	1				1	12,97	12,84
7/11/23 20:00	64,57	62,39	2,18	0,00	1										1		0		1	1				1	16,42	16,35
7/11/23 21:00	60,59	58,56	2,03	0,00	1										1		0		1	1				1	12,35	12,28
7/11/23 22:00	55,21	52,97	2,24	0,00	1										1		0		1	1				1	8,22	7,01
7/11/23 23:00	50,68	48,23	2,45	0,00	1										1		0		1	1				1	6,51	4,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία AEP No2 (10:21 - 18:24) λόγω εργασιών ελέγχου αεροφυλακίων στο κοινό δίκτυο αέρα πυρόσβεσης των Μ/Σ ανύψωσης Pielstik.
2. Λειτουργία AEP No3 (11:42 - 17:50) λόγω εργασιών ελέγχου αεροφυλακίων στο κοινό δίκτυο αέρα πυρόσβεσης των Μ/Σ ανύψωσης Pielstik.
3. Λειτουργία AEP No4 (08:49 - 10:29) λόγω εργασιών ελέγχου αεροφυλακίων στο κοινό δίκτυο αέρα πυρόσβεσης των Μ/Σ ανύψωσης Pielstik.
4. DG4 - DG5 ΑΗΣ Ε/Δ (09:10 - 16:50) λόγω των παραπάνω εργασιών.