



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 7/11/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,25	2,25	0,00	0,00	1					1				0,69	0,69
	01:00	2,07	2,07	0,00	0,00	1									0,66	0,67
	02:00	2,02	2,02	0,00	0,00	1									0,70	0,70
	03:00	1,99	1,99	0,00	0,00	1									0,69	0,69
	04:00	1,98	1,98	0,00	0,00	1									0,68	0,67
	05:00	1,99	1,99	0,00	0,00	1									0,69	0,69
	06:00	2,10	2,10	0,00	0,00	1									0,72	0,73
	07:00	2,31	1,96	0,00	0,35	1									0,80	0,80
	08:00	2,45	2,05	0,00	0,40	1									0,85	0,85
	09:00	2,44	2,04	0,00	0,40	1									0,84	0,84
	10:00	2,59	2,19	0,00	0,40	1						1			0,82	0,81
	11:00	2,60	2,20	0,00	0,40	1						1			0,81	0,81
	12:00	2,63	2,04	0,00	0,60	1						1			0,74	0,73
	13:00	2,64	2,04	0,00	0,60	1						1			0,73	0,73
	14:00	2,70	1,81	0,00	0,89	1									0,87	0,87
	15:00	2,67	1,77	0,00	0,90	1									0,86	0,86
	16:00	2,70	1,80	0,00	0,90	1									0,87	0,87
	17:00	3,10	2,19	0,01	0,90	1						1			0,95	0,95
	18:00	3,26	2,84	0,00	0,42	1						1			0,98	0,99
	19:00	3,26	2,86	0,00	0,40	1						1			0,99	0,99
20:00	3,17	2,75	0,02	0,40	1						1			0,99	0,99	
21:00	3,01	2,97	0,02	0,01	1						1			0,98	0,98	
22:00	2,69	2,65	0,04	0,00	1						1			0,94	0,94	
23:00	2,49	2,36	0,13	0,00	1							1		0,86	0,86	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης