

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 8/11/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	08/11/23 0:00	2,69	2,68	0,00		1					0,56	0,56
	08/11/23 1:00	2,58	2,53	0,06		1					0,45	0,45
	08/11/23 2:00	2,53	2,32	0,21		1					0,39	0,39
	08/11/23 3:00	2,49	2,36	0,13		1					0,37	0,37
	08/11/23 4:00	2,52	2,44	0,07		1					0,39	0,39
	08/11/23 5:00	2,62	2,60	0,03		1					0,49	0,49
	08/11/23 6:00	2,74	2,73	0,01		1					0,61	0,61
	08/11/23 7:00	2,84	2,83	0,01		1					0,71	0,72
	08/11/23 8:00	2,74	2,74	0,00		1					0,61	0,61
	08/11/23 9:00	2,68	2,68	0,00		1					0,55	0,55
	08/11/23 10:00	2,73	2,72	0,01		1					0,59	0,59
	08/11/23 11:00	2,89	2,89	0,00	1						0,05	0,01
	08/11/23 12:00	2,95	2,95	0,00	1						0,30	0,33
	08/11/23 13:00	2,83	2,82	0,01	1						0,70	0,70
	08/11/23 14:00	2,75	2,75	0,00	1						0,62	0,62
	08/11/23 15:00	2,90	2,90	0,00	1						0,77	0,77
	08/11/23 16:00	3,16	3,16	0,00	1						0,95	0,95
	08/11/23 17:00	3,53	3,53	0,00	1						0,95	0,95
	08/11/23 18:00	3,70	3,70	0,00	1						0,95	0,95
	08/11/23 19:00	3,66	3,66	0,00	1						0,95	0,95
	08/11/23 20:00	3,52	3,52	0,00	1						0,95	0,95
	08/11/23 21:00	3,34	3,34	0,00	1						0,95	0,95
	08/11/23 22:00	3,10	3,10	0,00	1						0,92	0,92
	08/11/23 23:00	2,88	2,88	0,00	1						0,75	0,75

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι δύο εκ των ΗΖ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.