

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τετάρτη 8/11/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	08/11/23 0:00	9,23	8,69	0,54				1	1		2,93
	08/11/23 1:00	8,66	8,05	0,61				1	1		2,36
	08/11/23 2:00	8,51	8,39	0,12				1	1		2,21
	08/11/23 3:00	8,28	8,25	0,02				1	1		1,98
	08/11/23 4:00	8,26	8,22	0,04				1	1		1,96
	08/11/23 5:00	8,41	8,41	0,00				1	1		2,11
	08/11/23 6:00	9,14	9,14	0,00			1	1			1,87
	08/11/23 7:00	9,88	9,88	0,00			1	1			2,61
	08/11/23 8:00	9,83	9,83	0,00			1	1			2,55
	08/11/23 9:00	9,52	9,52	0,00			1	1			2,24
	08/11/23 10:00	9,38	9,34	0,04			1	1			2,10
	08/11/23 11:00	9,63	9,51	0,12			1	1			2,35
	08/11/23 12:00	9,70	9,44	0,25			1	1			2,42
	08/11/23 13:00	10,41	10,13	0,28			1	1			3,14
	08/11/23 14:00	10,52	9,98	0,55			1	1			3,25
	08/11/23 15:00	10,89	10,15	0,74			1	1			3,61
	08/11/23 16:00	11,40	10,73	0,67			1	1			3,99
	08/11/23 17:00	12,89	12,20	0,68			1	1	1		2,46
	08/11/23 18:00	13,68	12,97	0,71			1	1	1		3,26
	08/11/23 19:00	13,63	13,03	0,60			1	1	1		3,20
08/11/23 20:00	13,43	12,85	0,58			1	1	1		3,01	
08/11/23 21:00	12,35	11,53	0,82			1	1	1		1,93	
08/11/23 22:00	11,26	10,98	0,28			1	1	1		0,84	
08/11/23 23:00	10,16	9,56	0,60			1	1			2,88	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.