

| Σάββατο, 4 Νοέμβριος 2023 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σύμης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 1,01 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 1,03 | 1,10 | 1,22 | 1,36 | 1,35 | 1,37 | 1,39 | 1,36 | 1,28 | 1,26 | 1,34 | 1,38 | 1,54 | 1,47 | 1,42 | 1,35 | 1,18 | 1,10 | 29,26 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σε βλάβη |
| G3 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σε βλάβη |
| G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MTU 12V 4000G60) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σε συντήρηση |
| G7 (MTU 12V 4000G60) | 0,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G24 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Πέμπτη, 2 Νοέμβριος 2023 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σύμης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,82 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | 0,80 | 0,87 | 0,99 | 1,09 | 1,18 | 1,17 | 1,16 | 1,21 | 1,28 | 1,34 | 1,35 | 1,39 | 1,51 | 1,61 | 1,54 | 1,35 | 1,28 | 1,19 | 1,04 | 27,24 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σε βλάβη |
| G3 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σε βλάβη |
| G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (MTU 12V 4000G60) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σε συντήρηση |
| G7 (MTU 12V 4000G60) | 0,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G24 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |