



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 8/11/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,25	2,12	0,13	0,00	1						1			0,74	0,74
	01:00	2,04	1,80	0,24	0,00	1									0,71	0,71
	02:00	1,98	1,90	0,07	0,00	1									0,69	0,69
	03:00	1,97	1,96	0,01	0,00	1									0,68	0,68
	04:00	1,94	1,91	0,02	0,00	1									0,67	0,67
	05:00	1,96	1,96	0,00	0,00	1									0,68	0,68
	06:00	2,07	2,07	0,00	0,00	1									0,68	0,68
	07:00	2,30	1,95	0,00	0,35	1									0,69	0,69
	08:00	2,42	1,83	0,00	0,60	1									0,78	0,79
	09:00	2,46	1,86	0,00	0,60	1									0,77	0,78
	10:00	2,55	1,95	0,01	0,60	1									0,81	0,82
	11:00	2,57	1,89	0,08	0,60	1									0,77	0,76
	12:00	2,61	1,90	0,11	0,60	1									0,78	0,77
	13:00	2,69	2,06	0,03	0,60	1									0,80	0,80
	14:00	2,70	1,73	0,08	0,89	1									0,81	0,81
	15:00	2,67	1,71	0,06	0,90	1									0,80	0,80
	16:00	2,78	1,82	0,05	0,90	1									0,81	0,81
	17:00	3,08	2,34	0,12	0,61	1						1			0,90	0,90
	18:00	3,22	2,44	0,17	0,60	1						1			0,96	0,96
19:00	3,11	2,47	0,04	0,60	1						1			0,96	0,96	
20:00	3,03	2,38	0,14	0,50	1						1			0,91	0,92	
21:00	2,88	2,76	0,10	0,02	1						1			0,85	0,85	
22:00	2,62	2,47	0,15	0,00	1						1			0,82	0,82	
23:00	2,37	2,00	0,36	0,00	1						1			0,71	0,71	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης