

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 9/11/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	09/11/23 0:00	2,76	2,76	0,00	1						0,64	0,63
	09/11/23 1:00	2,67	2,67	0,00	1						0,54	0,54
	09/11/23 2:00	2,57	2,56	0,00	1						0,44	0,44
	09/11/23 3:00	2,56	2,46	0,10	1						0,43	0,43
	09/11/23 4:00	2,59	2,52	0,06	1						0,46	0,45
	09/11/23 5:00	2,63	2,49	0,15	1						0,49	0,50
	09/11/23 6:00	2,84	2,77	0,07	1						0,71	0,71
	09/11/23 7:00	2,92	2,85	0,07	1						0,79	0,79
	09/11/23 8:00	2,77	2,74	0,03	1						0,65	0,65
	09/11/23 9:00	2,63	2,63	0,01	1						0,49	0,50
	09/11/23 10:00	2,65	2,63	0,02	1						0,52	0,51
	09/11/23 11:00	2,64	2,60	0,03	1						0,50	0,51
	09/11/23 12:00	2,90	2,85	0,04	1						0,76	0,76
	09/11/23 13:00	2,91	2,87	0,04	1						0,78	0,78
	09/11/23 14:00	2,90	2,85	0,06	1						0,77	0,76
	09/11/23 15:00	2,81	2,77	0,04	1						0,68	0,68
	09/11/23 16:00	3,03	2,98	0,05	1						0,88	0,88
	09/11/23 17:00	3,49	3,38	0,11	1						0,95	0,95
	09/11/23 18:00	3,74	3,67	0,08	1						0,95	0,95
	09/11/23 19:00	3,65	3,55	0,09	1						0,95	0,95
	09/11/23 20:00	3,53	3,37	0,16	1						0,95	0,95
	09/11/23 21:00	3,29	2,99	0,31	1						0,95	0,95
	09/11/23 22:00	3,12	2,82	0,30	1						0,94	0,94
	09/11/23 23:00	2,88	2,59	0,30	1						0,76	0,76

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι δύο εκ των ΗΖ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.