



| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | Πέμπτη 9/11/2023 | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------------------|------|--------------|---|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) |
| Πέμπτη | 00:00 | 3,56 | 2,97 | 0,60 | 1 | | | | | | 2,65 |
| | 01:00 | 3,44 | 3,25 | 0,19 | 1 | | | | | | 2,65 |
| | 02:00 | 3,38 | 3,38 | 0,00 | 1 | | | | | | 2,65 |
| | 03:00 | 3,34 | 3,34 | 0,00 | 1 | | | | | | 2,65 |
| | 04:00 | 3,37 | 3,37 | 0,00 | 1 | | | | | | 2,65 |
| | 05:00 | 3,43 | 3,36 | 0,07 | 1 | | | | | | 2,65 |
| | 06:00 | 3,50 | 3,24 | 0,26 | 1 | | | | | | 2,65 |
| | 07:00 | 3,60 | 3,18 | 0,42 | 1 | | | | | | 2,65 |
| | 08:00 | 3,60 | 3,24 | 0,36 | 1 | | | | | | 2,65 |
| | 09:00 | 3,93 | 3,90 | 0,03 | 1 | | | | | | 2,65 |
| | 10:00 | 3,96 | 3,84 | 0,12 | 1 | | | | | | 2,65 |
| | 11:00 | 4,42 | 4,41 | 0,01 | 1 | | | | | 1 | 2,65 |
| | 12:00 | 4,83 | 4,71 | 0,12 | 1 | | | | | 1 | 2,65 |
| | 13:00 | 4,83 | 4,54 | 0,29 | 1 | | | | | 1 | 2,65 |
| | 14:00 | 4,41 | 4,18 | 0,23 | 1 | | | | | | 2,65 |
| | 15:00 | 4,05 | 3,88 | 0,16 | 1 | | | | | | 2,65 |
| | 16:00 | 4,43 | 4,26 | 0,16 | 1 | | | | | | 2,65 |
| | 17:00 | 4,58 | 4,45 | 0,13 | 1 | | | | | | 2,65 |
| | 18:00 | 4,63 | 4,49 | 0,14 | 1 | | | | | 1 | 2,65 |
| | 19:00 | 4,97 | 4,69 | 0,28 | 1 | | | | | 1 | 2,65 |
| | 20:00 | 4,79 | 4,72 | 0,07 | 1 | | | | | 1 | 2,65 |
| | 21:00 | 4,08 | 4,02 | 0,06 | 1 | | | | | | 2,65 |
| | 22:00 | 3,86 | 3,85 | 0,01 | 1 | | | | | | 2,65 |
| | 23:00 | 3,77 | 3,66 | 0,10 | 1 | | | | | | 2,65 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης