



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 9/11/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,20	1,66	0,55	0,00	1									0,67	0,66
	01:00	2,07	1,92	0,14	0,00	1									0,65	0,65
	02:00	1,96	1,93	0,02	0,00	1			1		1				0,27	0,38
	03:00	1,94	1,87	0,07	0,00	1					1				0,38	0,37
	04:00	1,93	1,91	0,02	0,00	1									0,58	0,58
	05:00	1,94	1,93	0,01	0,00	1									0,65	0,65
	06:00	2,13	2,13	0,00	0,00	1								1	0,69	0,69
	07:00	2,29	1,94	0,00	0,35	1									0,72	0,72
	08:00	2,37	1,77	0,00	0,60	1									0,75	0,75
	09:00	2,36	1,76	0,00	0,60	1									0,78	0,79
	10:00	2,48	1,88	0,00	0,60	1									0,85	0,85
	11:00	2,55	1,95	0,00	0,60	1									0,87	0,87
	12:00	2,83	2,16	0,07	0,60	1						1			0,91	0,91
	13:00	3,03	2,15	0,27	0,60	1						1			0,93	0,94
	14:00	2,87	1,54	0,43	0,90	1									0,95	0,95
	15:00	2,75	1,32	0,53	0,90	1								1	0,92	0,91
	16:00	2,78	1,37	0,50	0,91	1									0,92	0,93
	17:00	3,13	1,93	0,59	0,61	1						1			0,98	0,98
	18:00	3,29	2,10	0,59	0,60	1						1			0,99	0,99
19:00	3,32	2,18	0,54	0,60	1						1			0,99	0,99	
20:00	3,18	2,14	0,54	0,50	1						1			0,99	0,99	
21:00	3,05	2,53	0,49	0,02	1						1			0,99	0,99	
22:00	2,79	2,34	0,45	0,00	1						1			0,97	0,97	
23:00	2,45	2,09	0,35	0,00	1						1			0,86	0,86	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 02:00-03:00 έγινε πλήση της Μονάδας G1

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης