

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 10/11/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	10/11/23 0:00	2,76	2,47	0,29	1						0,63	0,63
	10/11/23 1:00	2,66	2,37	0,29	1						0,54	0,54
	10/11/23 2:00	2,56	2,24	0,32	1						0,43	0,43
	10/11/23 3:00	2,52	2,20	0,32	1						0,39	0,39
	10/11/23 4:00	2,61	2,27	0,33	1						0,48	0,48
	10/11/23 5:00	2,64	2,23	0,41	1						0,50	0,51
	10/11/23 6:00	2,78	2,28	0,49	1						0,64	0,64
	10/11/23 7:00	2,94	2,37	0,57	1						0,81	0,81
	10/11/23 8:00	2,73	2,28	0,45	1						0,61	0,61
	10/11/23 9:00	2,66	2,45	0,22	1						0,53	0,54
	10/11/23 10:00	2,60	2,55	0,05	1						0,47	0,47
	10/11/23 11:00	2,68	2,65	0,03	1						0,53	0,54
	10/11/23 12:00	2,99	2,97	0,02	1						0,85	0,85
	10/11/23 13:00	3,23	3,19	0,04	1						0,95	0,95
	10/11/23 14:00	3,15	3,11	0,04	1						0,93	0,93
	10/11/23 15:00	3,16	3,13	0,03	1						0,95	0,95
	10/11/23 16:00	3,18	3,14	0,03	1						0,95	0,95
	10/11/23 17:00	3,61	3,60	0,01	1						0,75	0,68
	10/11/23 18:00	3,80	3,79	0,01		1					0,80	0,87
	10/11/23 19:00	3,68	3,67	0,01		1					0,95	0,95
	10/11/23 20:00	3,56	3,56	0,01		1					0,95	0,95
	10/11/23 21:00	3,34	3,34	0,00		1					0,95	0,95
	10/11/23 22:00	3,08	3,03	0,05		1					0,91	0,91
	10/11/23 23:00	2,88	2,85	0,03		1					0,75	0,75

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι δύο εκ των HZ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.