

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 11/11/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	11/11/23 0:00	2,71	2,62	0,09		1					0,59	0,58
	11/11/23 1:00	2,67	2,47	0,20		1					0,55	0,54
	11/11/23 2:00	2,60	2,33	0,27		1					0,48	0,47
	11/11/23 3:00	2,61	2,40	0,20		1					0,47	0,48
	11/11/23 4:00	2,61	2,39	0,22		1					0,47	0,48
	11/11/23 5:00	2,69	2,39	0,30		1					0,55	0,55
	11/11/23 6:00	2,80	2,55	0,25		1					0,67	0,68
	11/11/23 7:00	2,85	2,63	0,22		1					0,71	0,71
	11/11/23 8:00	2,80	2,49	0,31		1					0,68	0,67
	11/11/23 9:00	2,90	2,51	0,39		1					0,62	0,57
	11/11/23 10:00	3,06	3,06	0,00	1	1					0,00	0,00
	11/11/23 11:00	2,99	2,60	0,39	1						0,67	0,72
	11/11/23 12:00	3,10	2,64	0,46	1						0,91	0,91
	11/11/23 13:00	3,34	3,02	0,32	1						0,94	0,94
	11/11/23 14:00	3,12	2,64	0,48	1						0,93	0,93
	11/11/23 15:00	3,20	2,60	0,59	1						0,94	0,94
	11/11/23 16:00	3,21	2,77	0,44	1						0,94	0,94
	11/11/23 17:00	3,67	3,07	0,60	1						0,95	0,95
	11/11/23 18:00	3,78	3,59	0,19	1						0,95	0,95
	11/11/23 19:00	3,64	3,55	0,09	1						0,95	0,95
	11/11/23 20:00	3,50	3,44	0,06	1						0,95	0,95
	11/11/23 21:00	3,35	3,23	0,12	1						0,95	0,94
	11/11/23 22:00	3,08	2,95	0,13	1						0,88	0,88
	11/11/23 23:00	2,93	2,87	0,06	1						0,80	0,79

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι δύο εκ των HZ βρίσκονται σε συντήρηση. Η μονάδα G1 λειτουργήσε δοκιμαστικά λόγω βλάβης από τις 10:00 έως τις 11:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.