

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 12/11/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	12/11/23 0:00	2,81	2,66	0,14	1						0,68	0,68
	12/11/23 1:00	2,70	2,50	0,20	1						0,57	0,57
	12/11/23 2:00	2,62	2,38	0,24	1						0,49	0,49
	12/11/23 3:00	2,59	2,36	0,22	1						0,45	0,45
	12/11/23 4:00	2,61	2,30	0,31	1						0,48	0,48
	12/11/23 5:00	2,66	2,30	0,36	1						0,52	0,52
	12/11/23 6:00	2,71	2,44	0,26	1						0,57	0,58
	12/11/23 7:00	2,79	2,50	0,29	1						0,65	0,65
	12/11/23 8:00	2,75	2,50	0,25	1						0,62	0,62
	12/11/23 9:00	2,64	2,42	0,22	1						0,51	0,51
	12/11/23 10:00	2,67	2,52	0,15	1						0,54	0,54
	12/11/23 11:00	2,84	2,66	0,18	1						0,70	0,70
	12/11/23 12:00	3,03	2,92	0,11	1						0,86	0,87
	12/11/23 13:00	3,00	2,85	0,15	1						0,84	0,85
	12/11/23 14:00	2,81	2,75	0,06	1						0,68	0,68
	12/11/23 15:00	2,80	2,77	0,02	1						0,65	0,66
	12/11/23 16:00	3,10	3,08	0,01	1						0,93	0,93
	12/11/23 17:00	3,48	3,48	0,00	1						0,95	0,95
	12/11/23 18:00	3,75	3,75	0,00	1						0,95	0,95
	12/11/23 19:00	3,69	3,69	0,00	1						0,95	0,95
	12/11/23 20:00	3,52	3,52	0,00	1						0,95	0,95
	12/11/23 21:00	3,25	3,25	0,00	1						0,95	0,95
	12/11/23 22:00	3,05	3,05	0,00	1						0,84	0,85
	12/11/23 23:00	2,88	2,88	0,00	1						0,74	0,74

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι δύο εκ των HZ βρίσκονται σε συντήρηση. Η μονάδα G1 λειτουργήσε δοκιμαστικά λόγω βλάβης από τις 10:00 έως τις 11:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.