

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 10 Νοέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Νοέμβριος 2023	00:00	4,24	3,25	0,99					1						1,01	1,00
	01:00	3,96	3,26	0,70					1						0,70	0,71
	02:00	3,86	3,27	0,59					1						0,60	0,60
	03:00	3,81	3,26	0,56					1						0,57	0,55
	04:00	3,83	3,26	0,57					1						0,57	0,57
	05:00	4,05	3,28	0,77					1						0,78	0,79
	06:00	4,60	3,85	0,75					1						1,33	1,35
	07:00	4,94	4,20	0,74					1						1,66	1,67
	08:00	5,18	4,49	0,69					1						1,78	1,80
	09:00	5,02	4,45	0,57					1						1,72	1,73
	10:00	5,38	5,09	0,29					1						1,88	1,88
	11:00	5,39	5,35	0,04					1						1,83	1,84
	12:00	5,67	5,64	0,03	1				1						1,38	1,37
	13:00	5,65	5,65	0,00	1				1						1,29	1,30
	14:00	5,68	5,67	0,01	1				1						1,32	1,31
	15:00	5,35	5,32	0,04	1				1						1,01	1,00
	16:00	5,39	5,26	0,13	1				1						1,03	1,04
	17:00	6,37	5,47	0,89	1				1						1,54	1,54
	18:00	6,91	5,40	1,51	1				1						1,63	1,62
	19:00	6,94	5,41	1,53	1				1						1,64	1,65
	20:00	6,69	4,98	1,72	1				1						1,78	1,78
	21:00	6,18	4,55	1,63	1				1						1,63	1,62
	22:00	5,48	4,28	1,21					1						1,21	1,23
	23:00	4,92	3,63	1,29					1						1,31	1,31

Με το ΑΠ Άγ. Σώζων υπήρξαν κατά διαστήματα προβλήματα επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης