

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 11 Νοέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 11 Νοέμβριος 2023	00:00	4,38	3,27	1,12					1						1,13	1,13	
	01:00	4,16	3,26	0,90					1						0,90	0,90	
	02:00	4,00	3,26	0,74					1						0,75	0,74	
	03:00	3,95	3,26	0,68					1						0,69	0,68	
	04:00	3,98	3,26	0,73					1						0,73	0,73	
	05:00	4,06	3,27	0,79					1						0,79	0,79	
	06:00	4,43	3,29	1,14					1						1,14	1,15	
	07:00	4,70	3,44	1,26					1						1,26	1,26	
	08:00	4,90	3,58	1,31					1						1,32	1,32	
	09:00	5,25	3,85	1,40					1						1,40	1,41	
	10:00	5,78	4,23	1,56					1						1,56	1,56	
	11:00	5,63	4,17	1,46					1						1,47	1,47	
	12:00	6,16	4,66	1,49					1						1,49	1,51	
	13:00	6,66	5,06	1,60	1				1						1,61	1,60	
	14:00	6,29	4,78	1,51	1				1						1,51	1,52	
	15:00	5,63	4,38	1,24	1				1						1,28	1,28	
	16:00	5,79	4,51	1,28	1				1						1,44	1,45	
	17:00	6,68	5,80	0,89	1				1						2,09	2,11	
	18:00	6,99	6,02	0,97	1				1						2,24	2,24	
	19:00	6,90	5,23	1,67	1				1						2,21	2,21	
	20:00	6,59	5,04	1,55	1				1						2,11	2,11	
	21:00	6,06	4,97	1,09	1				1						1,75	1,74	
	22:00	5,40	4,53	0,87	1				1						1,14	1,17	
	23:00	4,87	3,96	0,91					1						1,55	1,55	

Με το ΑΠ Άγ. Σώζων υπήρξαν κατά διαστήματα προβλήματα επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 09:00-14:00 σημειώθηκε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης