

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 12 Νοέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 12 Νοέμβριος 2023	00:00	4,43	3,61	0,81					1						1,15	1,15	
	01:00	4,13	3,67	0,46					1						0,88	0,87	
	02:00	3,97	3,51	0,47					1						0,71	0,71	
	03:00	3,91	3,56	0,35					1						0,65	0,65	
	04:00	3,88	3,77	0,11					1						0,62	0,62	
	05:00	3,94	3,89	0,05					1						0,67	0,68	
	06:00	4,14	4,12	0,02					1						0,88	0,87	
	07:00	4,27	4,27	0,00					1						1,00	1,00	
	08:00	4,71	4,71	0,00					1						1,43	1,43	
	09:00	5,27	5,27	0,00	1				1						1,45	1,43	
	10:00	5,21	5,21	0,00	1				1						0,89	0,88	
	11:00	5,21	5,17	0,04	1				1						0,86	0,87	
	12:00	5,15	4,98	0,16	1				1						0,82	0,82	
	13:00	5,05	4,67	0,38					1						1,11	1,13	
	14:00	4,97	4,45	0,52					1						1,47	1,48	
	15:00	5,01	4,61	0,39					1						1,51	1,48	
	16:00	5,11	4,92	0,18					1						1,25	1,26	
	17:00	6,20	5,90	0,30	1				1						1,50	1,51	
	18:00	6,69	6,32	0,37	1				1						1,79	1,78	
	19:00	6,70	6,15	0,54	1				1						1,82	1,81	
	20:00	6,35	5,49	0,86	1				1						1,71	1,72	
	21:00	5,94	5,04	0,89	1				1						1,55	1,54	
	22:00	5,39	4,39	1,00	1				1						1,10	1,09	
	23:00	4,82	4,07	0,75				1							0,76	0,78	

Με το ΑΠ Άγ. Σώζων υπήρξαν κατά διαστήματα προβλήματα επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης