



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 10/11/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	3,33	3,17	0,16	1						2,65
	01:00	3,24	2,89	0,35	1						2,65
	02:00	3,00	2,95	0,05	1						2,65
	03:00	2,86	2,86	0,00	1						2,65
	04:00	3,00	3,00	0,00	1						2,65
	05:00	3,09	3,09	0,00	1						2,65
	06:00	2,86	2,86	0,00	1						2,65
	07:00	2,88	2,88	0,00	1						2,65
	08:00	3,28	3,28	0,00	1						2,65
	09:00	3,36	3,36	0,00	1						2,65
	10:00	3,34	3,31	0,04	1						2,65
	11:00	3,78	3,72	0,06	1						2,65
	12:00	4,07	3,84	0,22	1						2,65
	13:00	4,39	4,23	0,16	1						2,65
	14:00	4,60	4,57	0,04	1					1	2,65
	15:00	4,23	3,45	0,78	1						2,51
	16:00	4,20	3,45	0,74	1						1,00
	17:00	5,00	4,62	0,37	1					1	1,00
	18:00	5,36	5,36	0,00	1					1	1,00
	19:00	4,77	4,76	0,01	1					1	0,79
	20:00	4,29	3,86	0,43	1						0,60
	21:00	3,85	3,34	0,51	1						0,60
	22:00	3,47	2,89	0,58	1						0,60
	23:00	3,24	2,66	0,59	1						0,60

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης