



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 11/11/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	3,01	2,43	0,59	1						0,60
	01:00	2,95	2,37	0,59	1						0,60
	02:00	2,90	2,39	0,51	1						0,60
	03:00	2,80	2,22	0,58	1						0,60
	04:00	2,76	2,18	0,58	1						0,60
	05:00	2,82	2,24	0,58	1						0,60
	06:00	2,86	2,30	0,56	1						0,60
	07:00	2,94	2,94	0,00	1						0,00
	08:00	3,20	3,20	0,00	1						0,00
	09:00	3,23	2,83	0,40	1						0,55
	10:00	3,45	2,87	0,57	1						0,72
	11:00	3,75	3,15	0,60	1						1,34
	12:00	4,05	2,92	1,13	1						1,20
	13:00	4,13	2,99	1,14	1						1,20
	14:00	4,04	2,95	1,09	1						1,20
	15:00	3,69	2,57	1,12	1						1,20
	16:00	3,63	2,61	1,01	1						1,20
	17:00	3,66	2,57	1,09	1						1,20
	18:00	3,96	2,97	0,99	1						1,16
	19:00	4,05	3,62	0,43	1						0,80
	20:00	3,93	3,52	0,41	1						0,80
	21:00	3,52	3,11	0,41	1						0,64
	22:00	3,18	2,71	0,47	1						0,60
	23:00	2,97	2,48	0,49	1						0,60

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης