



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 12/11/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	2,75	2,38	0,37	1						0,52
	01:00	2,63	2,55	0,08	1						0,07
	02:00	2,54	2,54	0,00	1						0,00
	03:00	2,19	2,19	0,00	1						0,00
	04:00	2,15	2,15	0,00	1						0,00
	05:00	2,48	2,48	0,00	1						0,00
	06:00	2,54	2,54	0,00	1						0,00
	07:00	2,33	2,33	0,00	1						0,00
	08:00	2,71	2,71	0,00	1						0,00
	09:00	3,06	2,84	0,22	1						0,68
	10:00	3,40	3,07	0,33	1						0,61
	11:00	3,19	2,99	0,20	1						0,85
	12:00	3,05	2,82	0,23	1						0,85
	13:00	3,30	2,82	0,48	1						0,85
	14:00	2,88	2,54	0,34	1						0,59
	15:00	2,82	2,82	0,00	1						0,00
	16:00	2,87	2,87	0,00	1						0,00
	17:00	3,21	3,21	0,00	1						0,00
	18:00	3,46	3,46	0,00	1						0,00
	19:00	3,45	3,45	0,00	1						0,00
	20:00	3,39	3,39	0,00	1						0,00
	21:00	3,26	3,26	0,00	1						0,00
	22:00	3,50	3,08	0,41	1						0,51
	23:00	3,36	2,81	0,55	1						0,60

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης