

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 10/11/2023												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10							
Π	α	ε	ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)							
								G1	G2	G3	G4	G5	G6			G7	G8	G10	G11	G12		
Π	α	ε	ρ	00:00	1,28	1,14	0,14	1										0,17	0,17			
				01:00	1,26	1,12	0,13	1												0,13	0,13	
				02:00	1,24	1,16	0,07	1													0,12	0,12
				03:00	1,22	1,22	0,00	1													0,10	0,10
				04:00	1,18	1,18	0,00	1													0,06	0,06
				05:00	1,22	1,22	0,00	1													0,10	0,10
				06:00	1,27	1,27	0,00	1													0,15	0,15
				07:00	1,31	1,31	0,00	1													0,19	0,19
				08:00	1,29	1,29	0,00	1													0,18	0,18
				09:00	1,38	1,38	0,00	1													0,25	0,25
				10:00	1,51	1,51	0,00	1													0,38	0,39
				11:00	1,51	1,51	0,00	1													0,39	0,39
				12:00	1,52	1,52	0,00	1													0,41	0,40
				13:00	1,54	1,54	0,00	1													0,42	0,42
				14:00	1,56	1,55	0,00	1													0,44	0,43
				15:00	1,63	1,53	0,10	1													0,47	0,47
				16:00	1,71	1,34	0,37	1													0,51	0,52
				17:00	1,71	1,70	0,01	1													0,58	0,58
				18:00	1,68	1,64	0,04	1													0,50	0,50
				19:00	1,62	1,61	0,01	1													0,47	0,47
				20:00	1,63	1,55	0,08	1													0,45	0,45
				21:00	1,55	1,37	0,18	1													0,41	0,41
				22:00	1,50	1,14	0,36	1													0,37	0,37
				23:00	1,38	1,12	0,25	1													0,26	0,26

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης