

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 10 Νοέμβριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2			DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
10/11/23 0:00	45,17	41,62	3,56	0,00	1						0					0		1	1	0		1		11,58	11,34
10/11/23 1:00	42,56	36,24	6,32	0,00	1						0					0		1	1	0		1		13,39	8,56
10/11/23 2:00	41,38	34,32	7,07	0,00	1						0					0		1	1	0		1		10,41	7,30
10/11/23 3:00	40,54	34,40	6,14	0,00	1						0					0		1	1	0		1		8,65	6,29
10/11/23 4:00	39,97	34,55	5,42	0,00	1						0					0		1	1	0		1		7,03	5,80
10/11/23 5:00	41,30	35,34	5,95	0,00	1						0					0		1	1	0		1		8,45	7,36
10/11/23 6:00	44,66	36,12	8,54	0,00	1						0					0		1	1	0		1		12,36	10,32
10/11/23 7:00	52,03	38,87	10,65	2,52	1						0					0		1	1	0		1		18,16	15,35
10/11/23 8:00	58,60	43,52	6,56	8,51	1						0					0		1	1	0		1		16,19	16,17
10/11/23 9:00	62,86	44,70	5,70	12,46	1						0			1	0			1	1	0				17,56	17,02
10/11/23 10:00	63,85	43,74	6,05	14,06	1						0			1	0			1	1	0				18,32	18,23
10/11/23 11:00	64,85	46,20	5,34	13,31	1						0			1	0			1	1	0				19,33	19,32
10/11/23 12:00	65,95	49,75	4,91	11,30	1						0			1	0			1	1	0				19,72	19,71
10/11/23 13:00	65,01	51,53	4,05	9,44	1						0			1	0			1	1	0				14,38	10,69
10/11/23 14:00	64,15	53,01	4,31	6,83	1					1						0		1	1	1				15,01	10,89
10/11/23 15:00	60,26	53,03	3,68	3,55	1					1						0		1	1	1				14,26	11,94
10/11/23 16:00	58,37	53,14	3,59	1,64	1					1						0			1	1				16,66	16,69
10/11/23 17:00	62,93	60,29	2,63	0,00	1					1						0		1	1	1				17,23	17,05
10/11/23 18:00	63,93	62,95	0,98	0,00	1					1						0		1	1	1				17,68	17,66
10/11/23 19:00	62,97	56,19	6,79	0,00	1					1						0		1	1	1				16,66	16,52
10/11/23 20:00	61,97	57,61	4,36	0,00	1					1						0		1	1	1				16,12	15,69
10/11/23 21:00	57,85	53,89	3,96	0,00	1					1						0		1	1	1				14,62	11,69
10/11/23 22:00	53,11	52,63	0,49	0,00	1					1						0		1	1	1				6,33	5,96
10/11/23 23:00	48,32	47,82	0,50	0,00	1											0		1		1		1		5,27	6,72

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία AEP Νο4 λόγω βλάβης D4-D5 ΑΗΣ
2. Λειτουργία D4 ΑΗΣ λόγω εργασιών στη γραμμή μεταφοράς ΘΗΣ.