

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 11 Νοέμβριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/11/23 0:00	45,12	44,44	0,68	0,00	1											0		1		1		1		10,82	10,76
11/11/23 1:00	42,75	40,77	1,98	0,00	1											0		1		1		1		9,58	8,54
11/11/23 2:00	40,96	36,30	4,66	0,00	1											0		1		1		1		12,08	6,70
11/11/23 3:00	39,93	34,16	5,77	0,00	1											0		1		1		1		8,73	5,75
11/11/23 4:00	40,20	34,61	5,59	0,00	1											0		1		1		1		7,33	6,22
11/11/23 5:00	41,49	34,82	6,67	0,00	1											0		1		1		1		9,08	7,43
11/11/23 6:00	43,10	34,66	8,43	0,00	1											0		1		1		1		10,58	9,02
11/11/23 7:00	47,02	37,13	8,61	1,28	1											0		1		1		1		14,03	11,62
11/11/23 8:00	54,82	41,48	7,48	5,86	1											0		1		1		1		9,20	8,95
11/11/23 9:00	60,93	41,55	8,97	10,40	1					1						0		1		1				9,33	10,04
11/11/23 10:00	62,34	41,74	11,50	9,10	1					1						0		1		1				12,08	12,78
11/11/23 11:00	62,35	41,48	12,96	7,91	1					1						0		1		1				14,69	14,03
11/11/23 12:00	64,41	41,60	13,21	9,61	1					1						0		1		1				14,58	14,30
11/11/23 13:00	65,34	44,05	12,93	8,35	1					1						0		1		1				17,15	16,53
11/11/23 14:00	63,42	43,10	14,02	6,30	1					1						0		1		1				18,75	16,80
11/11/23 15:00	60,03	40,99	14,66	4,38	1					1						0		1		1				15,59	15,24
11/11/23 16:00	59,31	43,10	15,36	0,86	1					1						0		1		1				18,66	17,51
11/11/23 17:00	63,09	48,56	14,53	0,00	1					1						0		1		1				21,66	18,88
11/11/23 18:00	63,72	51,56	12,16	0,00	1					1						0		1		1				19,58	19,10
11/11/23 19:00	62,54	52,10	10,44	0,00	1					1						0		1		1		1		17,06	16,27
11/11/23 20:00	60,09	48,59	11,50	0,00	1											0		1		1		1		17,02	15,72
11/11/23 21:00	56,48	42,04	14,43	0,00	1											0		1		1		1		17,81	16,87
11/11/23 22:00	53,15	39,25	13,90	0,00	1											0		1		1		1		17,56	15,84
11/11/23 23:00	49,63	35,41	14,22	0,00	1											0		1		1		1		17,01	14,74

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1.Λειτουργία D4 ΑΗΣ λόγω εργασιών στη γραμμή μεταφοράς ΘΗΣ.