

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 12 Νοέμβριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2			DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
12/11/23 0:00	45,48	33,95	11,52	0,00	1											0		1		1		1		12,48	11,74
12/11/23 1:00	43,32	33,71	9,61	0,00	1											0		1		1		1		10,12	9,58
12/11/23 2:00	41,40	34,22	7,18	0,00	1											0		1		1		1		7,72	7,41
12/11/23 3:00	39,40	35,38	4,01	0,00	1											0		1		1		1		7,21	5,31
12/11/23 4:00	40,35	34,82	5,53	0,00	1											0		1		1		1		11,08	6,65
12/11/23 5:00	40,74	34,66	6,08	0,00	1											0		1		1		1		13,74	7,00
12/11/23 6:00	41,46	34,98	6,47	0,01	1											0		1		1		1		16,48	7,58
12/11/23 7:00	43,01	36,71	5,34	0,97	1											0		1		1		1		16,29	8,31
12/11/23 8:00	47,01	37,40	6,15	3,47	1											0		1		1		1		18,38	9,57
12/11/23 9:00	51,05	36,17	5,67	9,21	1										1	0		1		1				14,47	10,28
12/11/23 10:00	54,24	39,55	2,39	12,30	1										1	0		1		1				13,09	10,38
12/11/23 11:00	57,51	45,24	1,18	11,10	1										1	0		1		1				14,75	14,73
12/11/23 12:00	57,91	46,56	1,34	10,01	1										1	0		1		1				13,05	11,88
12/11/23 13:00	58,74	47,15	1,37	10,23	1											0		1		1				7,65	7,48
12/11/23 14:00	54,45	44,54	2,53	7,38	1											0		1		1				11,44	6,10
12/11/23 15:00	52,85	45,63	2,79	4,43	1											0		1		1				11,80	7,39
12/11/23 16:00	52,33	50,06	1,83	0,44	1											0		1		1				12,02	10,90
12/11/23 17:00	57,18	56,65	0,54	0,00	1											0		1		1		1		11,22	10,28
12/11/23 18:00	58,86	58,23	0,62	0,00	1											0		1		1		1		10,96	10,89
12/11/23 19:00	58,55	58,47	0,09	0,00	1											0		1		1		1		10,89	10,82
12/11/23 20:00	57,01	56,60	0,42	0,00	1											0		1		1		1		9,16	9,08
12/11/23 21:00	54,35	53,94	0,42	0,00	1											0		1		1		1		6,45	6,30
12/11/23 22:00	50,76	50,60	0,16	0,00	1											0		1		1		1		7,52	6,91
12/11/23 23:00	46,88	46,85	0,03	0,00	1											0		1		1		1		13,23	13,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο4 λόγω κακοκαιρίας .
2. Λειτουργία DG4 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας και μείωση παραγωγής ΘΗΣ.