

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 10/11/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,28	1,98	0,30	0,00	1					1				0,80	0,80
	01:00	2,05	1,82	0,23	0,00	1									0,71	0,71
	02:00	1,97	1,76	0,21	0,00	1									0,68	0,68
	03:00	1,94	1,79	0,15	0,00	1									0,67	0,67
	04:00	1,93	1,79	0,14	0,00	1									0,67	0,67
	05:00	1,93	1,82	0,11	0,00	1									0,67	0,67
	06:00	2,08	2,02	0,06	0,00	1									0,72	0,72
	07:00	2,27	2,21	0,06	0,00	1						1			0,77	0,77
	08:00	2,49	1,98	0,07	0,44	1									0,82	0,82
	09:00	2,39	1,89	0,00	0,50	1									0,81	0,82
	10:00	2,38	1,88	0,00	0,50	1									0,82	0,82
	11:00	2,55	2,05	0,00	0,50	1				1					0,80	0,80
	12:00	2,89	2,29	0,00	0,60	1				1					0,90	0,90
	13:00	2,91	2,11	0,00	0,80	1				1					0,83	0,83
	14:00	2,87	1,97	0,00	0,90	1									0,84	0,84
	15:00	2,84	1,93	0,00	0,90	1									0,85	0,85
	16:00	2,89	1,98	0,02	0,90	1									0,86	0,86
	17:00	3,27	2,59	0,16	0,52	1									0,95	0,96
	18:00	3,40	2,47	0,43	0,50	1				1		1			0,79	0,68
19:00	3,23	2,26	0,47	0,50	1				1		1			0,68	0,53	
20:00	3,04	2,25	0,34	0,45	1				1		1			0,51	0,82	
21:00	2,92	2,42	0,44	0,06	1				1		1			0,50	0,87	
22:00	2,66	2,12	0,49	0,05	1						1			0,66	0,80	
23:00	2,49	1,73	0,71	0,05	1						1			0,74	0,74	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 20:00-23:00 επικρατούσε κακοκαιρία

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης