



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 11/11/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,26	1,60	0,60	0,06	1									0,68	0,68
	01:00	2,06	1,55	0,43	0,08	1									0,61	0,65
	02:00	1,95	1,41	0,47	0,07	1									0,54	0,62
	03:00	1,89	1,50	0,34	0,05	1									0,53	0,61
	04:00	1,88	1,45	0,35	0,07	1									0,50	0,56
	05:00	1,89	1,56	0,25	0,08	1									0,47	0,51
	06:00	2,00	1,53	0,41	0,06	1									0,52	0,58
	07:00	2,14	1,58	0,52	0,05	1									0,57	0,68
	08:00	2,54	1,85	0,62	0,07	1									0,63	0,78
	09:00	2,75	2,01	0,66	0,07	1				1					0,67	0,80
	10:00	2,96	2,19	0,71	0,06	1				1					0,71	0,84
	11:00	3,19	2,39	0,72	0,08	1									0,73	0,88
	12:00	3,20	2,56	0,56	0,08	1									0,73	0,89
	13:00	3,18	2,43	0,68	0,07	1				1					0,69	0,87
	14:00	3,13	2,38	0,68	0,07	1				1					0,69	0,87
	15:00	3,03	2,28	0,68	0,06	1									0,69	0,86
	16:00	3,04	2,31	0,68	0,06	1									0,69	0,87
	17:00	3,32	2,46	0,82	0,04	1									0,83	0,85
	18:00	3,52	2,58	0,87	0,06	1				1					0,90	0,91
	19:00	3,50	2,55	0,88	0,08	1				1					0,89	0,88
20:00	3,27	2,39	0,81	0,07	1									0,82	0,82	
21:00	3,12	2,38	0,67	0,07	1									0,79	0,79	
22:00	2,92	2,12	0,73	0,08	1									0,73	0,73	
23:00	2,60	1,87	0,65	0,08	1									0,65	0,65	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και το Α/Π Κεφαλές παρουσίασε απώλεια παραγωγής

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης