



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 12/11/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,36	1,83	0,46	0,07	1					1				0,58	0,58
	01:00	2,16	1,72	0,36	0,08	1									0,60	0,61
	02:00	2,02	1,76	0,21	0,05	1									0,54	0,55
	03:00	1,98	1,66	0,29	0,03	1									0,60	0,61
	04:00	1,91	1,58	0,29	0,04	1									0,59	0,59
	05:00	1,86	1,42	0,43	0,01	1									0,62	0,62
	06:00	1,99	1,49	0,50	0,00	1									0,67	0,67
	07:00	2,15	1,77	0,36	0,01	1									0,70	0,70
	08:00	2,33	2,26	0,07	0,00	1									0,75	0,74
	09:00	2,63	2,61	0,00	0,01	1				1					0,85	0,86
	10:00	2,82	2,78	0,03	0,01	1						1			0,93	0,92
	11:00	2,89	2,85	0,04	0,00	1						1			0,89	0,89
	12:00	2,73	2,71	0,01	0,00	1						1			0,90	0,91
	13:00	2,75	2,72	0,03	0,00	1						1			0,83	0,83
	14:00	2,72	2,65	0,07	0,00	1						1			0,86	0,87
	15:00	2,61	2,54	0,07	0,00	1						1			0,78	0,77
	16:00	2,58	2,51	0,06	0,00	1						1			0,76	0,75
	17:00	2,95	2,87	0,08	0,00	1			1						0,86	0,86
	18:00	3,23	3,13	0,10	0,00	1			1						0,94	0,93
	19:00	3,20	3,14	0,06	0,01	1			1						0,94	0,92
20:00	3,04	2,91	0,12	0,01	1			1						0,90	0,89	
21:00	2,96	2,84	0,12	0,00	1			1						0,84	0,84	
22:00	2,70	2,46	0,21	0,02	1			1						0,80	0,80	
23:00	2,40	2,29	0,08	0,03	1			1			1			0,24	0,22	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης