

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 13/11/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	13/11/23 0:00	2,76	2,76	0,00	1						0,63	0,63
	13/11/23 1:00	2,67	2,65	0,02	1						0,54	0,54
	13/11/23 2:00	2,60	2,54	0,07	1						0,47	0,47
	13/11/23 3:00	2,58	2,46	0,12	1						0,45	0,44
	13/11/23 4:00	2,60	2,50	0,11	1						0,47	0,48
	13/11/23 5:00	2,65	2,54	0,12	1						0,52	0,52
	13/11/23 6:00	2,85	2,71	0,14	1						0,72	0,72
	13/11/23 7:00	2,91	2,53	0,38	1						0,77	0,77
	13/11/23 8:00	2,77	2,39	0,39	1						0,64	0,64
	13/11/23 9:00	2,66	2,21	0,45	1						0,52	0,54
	13/11/23 10:00	2,73	2,23	0,49	1						0,59	0,60
	13/11/23 11:00	2,71	2,31	0,40	1						0,58	0,59
	13/11/23 12:00	2,81	2,35	0,47	1						0,69	0,69
	13/11/23 13:00	2,81	2,17	0,64	1						0,68	0,69
	13/11/23 14:00	2,93	2,27	0,67	1						0,79	0,79
	13/11/23 15:00	3,27	2,77	0,50	1						0,95	0,95
	13/11/23 16:00	3,23	3,15	0,07	1						0,95	0,95
	13/11/23 17:00	3,57	3,04	0,53	1						0,95	0,95
	13/11/23 18:00	3,73	2,86	0,87	1						0,95	0,95
	13/11/23 19:00	3,73	2,80	0,93	1						0,95	0,95
	13/11/23 20:00	3,53	2,71	0,81	1						0,95	0,95
	13/11/23 21:00	3,26	2,36	0,90	1						0,95	0,95
	13/11/23 22:00	3,06	2,45	0,60	1						0,92	0,92
	13/11/23 23:00	2,79	2,16	0,64	1						0,67	0,66

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι δύο εκ των ΗΖ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.