



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 13/11/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	3,20	2,70	0,50	1						0,60
	01:00	3,03	2,52	0,51	1						0,60
	02:00	3,01	2,54	0,47	1						0,60
	03:00	2,97	2,54	0,43	1						0,60
	04:00	2,98	2,49	0,49	1						0,60
	05:00	3,04	2,54	0,50	1						0,60
	06:00	2,97	2,62	0,35	1						0,60
	07:00	2,69	1,71	0,97	1						0,60
	08:00	2,22	2,22	0,00	1						0,60
	09:00	2,50	2,50	0,00	1						0,60
	10:00	2,61	2,61	0,00	1						0,60
	11:00	3,08	2,86	0,22	1						0,60
	12:00	3,32	2,86	0,46	1						0,60
	13:00	3,31	2,90	0,41	1						0,60
	14:00	3,29	2,88	0,41	1						0,60
	15:00	3,17	2,78	0,39	1						0,60
	16:00	3,42	3,06	0,36	1						0,60
	17:00	3,56	3,15	0,41	1						0,60
	18:00	3,12	2,65	0,47	1						0,60
	19:00	4,03	3,61	0,42	1						0,70
	20:00	4,11	3,51	0,60	1						0,89
	21:00	3,88	3,28	0,60	1						1,00
	22:00	3,55	2,85	0,69	1						1,00
	23:00	3,32	2,64	0,69	1						0,99

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης