

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 13/11/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,26	1,90	0,36	0,01	1									0,57	0,61
	01:00	2,03	1,56	0,46	0,00	1									0,61	0,61
	02:00	1,92	1,34	0,56	0,02	1									0,57	0,57
	03:00	1,94	1,34	0,55	0,04	1									0,57	0,58
	04:00	1,92	1,33	0,54	0,06	1									0,57	0,57
	05:00	1,93	1,35	0,53	0,05	1									0,55	0,56
	06:00	2,04	1,43	0,56	0,05	1									0,58	0,58
	07:00	2,29	1,37	0,53	0,39	1									0,67	0,66
	08:00	2,63	1,40	0,58	0,65	1									0,71	0,73
	09:00	2,82	1,75	0,43	0,64	1				1					0,49	0,78
	10:00	2,96	1,97	0,34	0,65	1				1					0,49	0,87
	11:00	3,04	1,97	0,33	0,75	1				1					0,49	0,91
	12:00	2,98	1,99	0,35	0,65	1				1					0,49	0,85
	13:00	3,08	2,20	0,23	0,64	1				1					0,49	0,90
	14:00	3,03	2,04	0,38	0,61	1				1					0,82	0,98
	15:00	3,02	1,60	0,78	0,64	1				1					0,82	0,90
	16:00	2,90	1,56	0,69	0,65	1				1					0,70	0,92
	17:00	3,15	1,77	0,74	0,64	1				1					0,74	0,98
	18:00	3,37	1,86	0,85	0,66	1				1					0,86	0,99
	19:00	3,39	1,87	0,96	0,56	1				1					0,99	0,99
20:00	3,38	1,88	0,93	0,56	1				1					0,98	0,98	
21:00	3,13	1,64	0,92	0,56	1				1					0,96	0,97	
22:00	2,81	1,49	0,87	0,46	1									0,92	0,91	
23:00	2,57	1,71	0,81	0,06	1									0,87	0,87	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης