

| ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ                    |                | Απολογισμός Λειτουργίας            |                       |                       |       |       |     | Τρίτη 14/11/2023 |     |          |   |  |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-----|------------------|-----|----------|---|--|
| Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) |                |                                    |                       |                       | 5,327 | 5,327 | 1,8 | 0,85             | 1,1 | 1,1      |   |  |
| Ημέρα                          | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1    | G2    | G6  | G7               | G8  | H/Z (x9) | Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Τρίτη                          | 14/11/23 0:00  | 2,63                               | 2,13                  | 0,49                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,50  | 0,50   |
|                                | 14/11/23 1:00  | 2,59                               | 2,13                  | 0,46                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,46  | 0,46   |
|                                | 14/11/23 2:00  | 2,45                               | 2,14                  | 0,31                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,32  | 0,32   |
|                                | 14/11/23 3:00  | 2,49                               | 2,13                  | 0,36                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,36  | 0,37   |
|                                | 14/11/23 4:00  | 2,50                               | 2,14                  | 0,36                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,37  | 0,37   |
|                                | 14/11/23 5:00  | 2,57                               | 2,13                  | 0,44                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,44  | 0,44   |
|                                | 14/11/23 6:00  | 2,81                               | 2,14                  | 0,67                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,67  | 0,67   |
|                                | 14/11/23 7:00  | 2,85                               | 2,45                  | 0,39                  | 1     | 1     |     |                  |     |          | 0,41  | 0,28   |
|                                | 14/11/23 8:00  | 2,58                               | 2,20                  | 0,38                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,39  | 0,30   |
|                                | 14/11/23 9:00  | 2,52                               | 2,13                  | 0,39                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,40  | 0,39   |
|                                | 14/11/23 10:00 | 2,41                               | 2,14                  | 0,26                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,27  | 0,27   |
|                                | 14/11/23 11:00 | 2,44                               | 2,14                  | 0,30                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,30  | 0,31   |
|                                | 14/11/23 12:00 | 2,54                               | 2,13                  | 0,41                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,41  | 0,41   |
|                                | 14/11/23 13:00 | 2,58                               | 2,13                  | 0,45                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,45  | 0,45   |
|                                | 14/11/23 14:00 | 2,56                               | 2,14                  | 0,42                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,42  | 0,42   |
|                                | 14/11/23 15:00 | 2,69                               | 2,14                  | 0,56                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,56  | 0,56   |
|                                | 14/11/23 16:00 | 2,93                               | 2,15                  | 0,78                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,78  | 0,79   |
|                                | 14/11/23 17:00 | 3,43                               | 2,49                  | 0,94                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 14/11/23 18:00 | 3,60                               | 2,66                  | 0,94                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 14/11/23 19:00 | 3,54                               | 2,92                  | 0,62                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 14/11/23 20:00 | 3,45                               | 2,75                  | 0,70                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 14/11/23 21:00 | 3,23                               | 2,53                  | 0,71                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 14/11/23 22:00 | 2,97                               | 2,19                  | 0,78                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,85  | 0,84   |
|                                | 14/11/23 23:00 | 2,77                               | 2,20                  | 0,57                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,65  | 0,64   |

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα HZ σε βλάβη. Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.