

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 14 Νοέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Νοέμβριος 2023	00:00	4,35	4,17	0,18					1						1,11	1,10
	01:00	4,08	3,99	0,09					1						0,83	0,83
	02:00	3,92	3,92	0,00					1						0,67	0,66
	03:00	3,88	3,88	0,00					1						0,62	0,63
	04:00	3,91	3,91	0,00					1						0,65	0,65
	05:00	4,07	4,07	0,00					1						0,80	0,82
	06:00	4,64	4,64	0,00					1						1,33	1,36
	07:00	5,09	5,09	0,00		1			1						1,09	1,08
	08:00	5,15	5,15	0,00		1			1						0,81	0,80
	09:00	5,13	5,13	0,00		1			1						0,81	0,80
	10:00	4,92	4,92	0,00		1			1						0,60	0,61
	11:00	4,98	4,96	0,02					1						1,16	1,18
	12:00	4,38	4,37	0,01	1	1			1						1,21	0,80
	13:00	5,28	5,24	0,03		1			1						0,93	0,93
	14:00	5,21	5,11	0,10		1			1						0,89	0,86
	15:00	4,81	4,66	0,15		1			1						0,93	0,98
	16:00	5,11	5,06	0,05		1			1						1,23	1,22
	17:00	6,38	6,32	0,06		1	1		1						1,63	1,64
	18:00	7,00	6,84	0,17		1	1		1						1,57	1,58
	19:00	7,10	6,76	0,34		1	1		1						1,74	1,75
	20:00	6,86	6,48	0,38		1	1		1						1,73	1,74
	21:00	6,37	5,88	0,48		1			1						1,72	1,72
	22:00	5,59	5,19	0,40		1			1						1,28	1,27
	23:00	4,85	4,32	0,52		1			1						1,13	1,15

Στις 12:07 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω σφάλματος στο δίκτυο και η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στις 12:23.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης