

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 9 Νοέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Νοέμβριος 2023	00:00	4,37	4,17	0,20					1						1,11	1,10
	01:00	4,13	3,85	0,28					1						0,87	0,87
	02:00	4,05	3,79	0,26					1						0,81	0,81
	03:00	3,95	3,70	0,25					1						0,70	0,69
	04:00	3,96	3,87	0,09					1						0,70	0,70
	05:00	4,10	3,55	0,55					1						0,83	0,83
	06:00	4,65	3,31	1,34					1						1,37	1,38
	07:00	5,01	3,29	1,72					1						1,72	1,72
	08:00	5,39	3,50	1,88					1						1,88	1,88
	09:00	5,09	3,31	1,78					1						1,78	1,75
	10:00	4,70	3,30	1,40					1						1,39	1,74
	11:00	4,78	3,34	1,44					1						1,44	1,79
	12:00	4,85	3,39	1,46					1						1,46	1,82
	13:00	4,91	3,42	1,48					1						1,48	1,85
	14:00	4,87	3,25	1,62					1						1,63	1,62
	15:00	4,80	3,26	1,54					1						1,56	1,54
	16:00	5,03	3,43	1,60					1						1,68	1,68
	17:00	6,21	4,47	1,75	1				1						1,94	1,96
	18:00	6,84	4,64	2,20	1				1						2,40	2,39
	19:00	6,81	4,46	2,35	1				1						2,38	2,38
	20:00	6,59	4,39	2,20	1				1						2,25	2,25
	21:00	6,08	4,32	1,76	1				1						1,77	1,75
	22:00	5,35	4,16	1,19					1						1,28	1,28
	23:00	4,74	3,42	1,32					1						1,51	1,50

Στο διάστημα 10:00-13:00 υπήρξε πρόβλημα επικοινωνίας με το ΑΠ Τουρλί.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης