



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 14/11/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,22	1,43	0,73	0,06	1									0,77	0,76
	01:00	2,05	1,32	0,70	0,03	1									0,71	0,70
	02:00	1,93	1,31	0,58	0,04	1									0,68	0,67
	03:00	1,91	1,37	0,50	0,04	1									0,63	0,63
	04:00	1,86	1,37	0,46	0,03	1									0,64	0,64
	05:00	1,95	1,34	0,59	0,02	1									0,65	0,66
	06:00	2,02	1,34	0,67	0,00	1									0,70	0,71
	07:00	2,28	1,65	0,63	0,00	1									0,79	0,79
	08:00	2,40	1,76	0,62	0,01	1									0,84	0,83
	09:00	2,45	1,80	0,65	0,00	1									0,85	0,86
	10:00	2,40	1,82	0,59	0,00	1									0,83	0,82
	11:00	2,37	1,89	0,48	0,00	1									0,83	0,83
	12:00	2,40	1,92	0,48	0,00	1									0,84	0,84
	13:00	2,52	2,05	0,47	0,00	1									0,87	0,87
	14:00	2,52	2,09	0,44	0,00	1									0,86	0,86
	15:00	2,51	2,02	0,49	0,00	1									0,86	0,86
	16:00	2,65	2,26	0,40	0,00	1									0,92	0,92
	17:00	2,95	2,65	0,30	0,00	1									0,97	0,97
	18:00	3,24	2,94	0,30	0,00	1									0,99	0,99
	19:00	3,23	3,05	0,18	0,00	1									0,99	0,99
20:00	3,15	3,11	0,04	0,00	1									0,99	0,99	
21:00	3,04	3,03	0,00	0,00	1									0,97	0,97	
22:00	2,73	2,72	0,01	0,00	1									0,82	0,81	
23:00	2,42	2,40	0,02	0,00	1									0,70	0,70	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης