

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 15/11/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	15/11/23 0:00	2,60	2,22	0,38	1						0,47	0,47
	15/11/23 1:00	2,55	2,23	0,32	1						0,35	0,28
	15/11/23 2:00	2,48	2,13	0,35	1						0,35	0,35
	15/11/23 3:00	2,48	2,13	0,34	1						0,35	0,35
	15/11/23 4:00	2,48	2,15	0,33	1						0,35	0,35
	15/11/23 5:00	2,59	2,20	0,40	1						0,46	0,47
	15/11/23 6:00	2,70	2,31	0,40	1						0,57	0,57
	15/11/23 7:00	2,87	2,63	0,24	1						0,73	0,73
	15/11/23 8:00	2,62	2,44	0,18	1						0,49	0,49
	15/11/23 9:00	2,47	2,39	0,07	1						0,34	0,34
	15/11/23 10:00	2,47	2,38	0,08	1						0,34	0,34
	15/11/23 11:00	2,45	2,39	0,06	1						0,32	0,32
	15/11/23 12:00	2,62	2,58	0,04	1						0,49	0,49
	15/11/23 13:00	2,67	2,65	0,02	1						0,53	0,53
	15/11/23 14:00	2,61	2,53	0,09	1						0,49	0,48
	15/11/23 15:00	2,81	2,78	0,03	1						0,67	0,67
	15/11/23 16:00	3,09	3,09	0,00	1						0,86	0,87
	15/11/23 17:00	3,53	3,53	0,00	1						0,95	0,95
	15/11/23 18:00	3,72	3,70	0,02	1						0,95	0,95
	15/11/23 19:00	3,58	3,55	0,03	1						0,95	0,95
	15/11/23 20:00	3,51	3,48	0,03	1						0,95	0,95
	15/11/23 21:00	3,28	3,25	0,02	1						0,93	0,93
	15/11/23 22:00	2,99	2,98	0,01	1						0,85	0,85
	15/11/23 23:00	2,78	2,78	0,00	1						0,65	0,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα ΗΖ σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.