ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας																					Τετάρτη 15/11/2023	
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	Α/Σ G7	Α/Σ G32	Α/Σ G33	Α/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6		
Τετάρτη	00:00	20,60	19,27	1,32	0,01					1	1							1						3,30	3,25
	01:00	19,57	18,69	0,87	0,01					1	1							1						2,29	2,26
	02:00	19,13	18,82	0,30	0,01					1	1							1						1,70	1,71
	03:00	19,12	18,82	0,29	0,01					1	1							1						1,70	1,69
	04:00	19,07	19,06	0,01	0,00					1	1							1						1,64	1,67
	05:00	19,81	19,80	0,00	0,01					1	1							1						2,33	2,37
	06:00	21,30	21,29	0,00	0,01					1	1							1						3,43	3,39
	07:00	22,23	22,22	0,00	0,01					1	1							1		1				1,92	1,88
	08:00	21,85	21,78	0,07	0,01					1	1							1		1				1,54	1,52
	09:00	21,58	21,07	0,31	0,20					1	1							1		1				1,22	1,25
	10:00	21,37	20,63	0,53	0,20					1	1							1			1			1,61	1,72
	11:00	22,65	20,91	1,53	0,20					1	1							1		1				2,23	2,28
	12:00	22,62	20,24	2,18	0,20					1	1							1		1				2,17	2,22
	13:00	23,75	20,70	2,85	0,20					1	1							1		1				3,42	3,44
	14:00	24,02	21,27	2,55	0,20					1	1									1				4,57	4,55
	15:00	24,97	21,30	3,47	0,20					1	1									1				5,53	5,56
	16:00	26,59	21,72	4,86	0,01					1	1									1				7,12	7,16
	17:00	29,10	23,47	5,62	0,01					1	1									1				9,56	9,60
	18:00	30,22	25,38	4,84	0,01					1	1									1				10,58	10,57
	19:00	30,05	24,99	5,05	0,01					1	1									1				10,50	10,51
	20:00	29,17	23,41	5,75	0,01					1	1									1				9,80	9,75
	21:00	27,45	23,03	4,41	0,01					1	1									1				8,07	8,05
	22:00	25,22	21,03	4,19	0,01					1	1									1				5,92	5,87
	23:00	22,69	19,68	3,00	0,01					1	1									1				3,40	3,33

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη.
Η μονάδα G2 του ΑΣΠ Κω δεν συμμετέχει στην ατμοπαραγωγή, λόγω βλάβης στον ατμολέβητα καυσίμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.