

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 15 Νοέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Νοέμβριος 2023	00:00	4,29	3,58	0,71					1						1,04	1,03
	01:00	3,99	3,27	0,71					1						0,74	0,73
	02:00	3,87	3,26	0,61					1						0,62	0,62
	03:00	3,86	3,26	0,60					1						0,60	0,60
	04:00	3,88	3,27	0,61					1						0,61	0,61
	05:00	4,11	3,27	0,84					1						0,84	0,84
	06:00	4,70	3,46	1,24					1						1,24	1,25
	07:00	5,11	3,73	1,38					1						1,40	1,43
	08:00	5,39	4,11	1,28					1						1,74	1,74
	09:00	5,35	4,57	0,78					1						1,70	1,69
	10:00	5,28	4,62	0,65	1				1						0,98	0,97
	11:00	5,46	4,58	0,88	1				1						1,10	1,09
	12:00	5,72	4,69	1,03	1				1						1,28	1,27
	13:00	5,92	5,15	0,77	1				1						1,42	1,42
	14:00	5,86	4,92	0,94	1				1						1,41	1,41
	15:00	5,50	4,65	0,84	1				1						1,19	1,16
	16:00	5,41	4,48	0,92	1				1						1,06	1,06
	17:00	6,65	6,09	0,56	1				1						1,73	1,74
	18:00	7,21	6,40	0,80	1	1			1						1,78	1,79
	19:00	7,25	6,31	0,94	1	1			1						1,84	1,82
	20:00	7,09	6,10	0,99	1	1			1						1,70	1,69
	21:00	6,38	5,46	0,92	1				1						1,45	1,45
	22:00	5,64	4,67	0,97	1				1						1,36	1,34
	23:00	4,91	4,30	0,61					1						1,09	1,10

Από τις 08:15 το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης