

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 15/11/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Απολογισμός Λειτουργίας								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8			
Τετάρτη	00:00	1,45	1,45	0,00				1			1		0,34	0,34
	01:00	1,38	1,38	0,00				1			1		0,26	0,26
	02:00	1,35	1,35	0,00				1			1		0,23	0,23
	03:00	1,33	1,33	0,00				1			1		0,21	0,22
	04:00	1,37	1,35	0,02				1			1		0,25	0,25
	05:00	1,30	1,27	0,03				1			1		0,18	0,18
	06:00	1,39	1,34	0,06				1			1		0,27	0,27
	07:00	1,41	1,38	0,03				1			1		0,28	0,29
	08:00	1,60	1,57	0,04				1			1		0,47	0,48
	09:00	1,56	1,52	0,04				1			1		0,44	0,44
	10:00	1,60	1,52	0,08				1			1		0,48	0,48
	11:00	1,63	1,47	0,16				1			1		0,51	0,50
	12:00	1,67	1,44	0,23				1			1		0,54	0,54
	13:00	1,63	1,40	0,24				1			1		0,52	0,51
	14:00	1,58	1,20	0,38				1			1		0,46	0,47
	15:00	1,45	1,14	0,31				1			1		0,33	0,33
	16:00	1,55	1,23	0,32				1			1		0,43	0,43
	17:00	1,80	1,46	0,34				1			1		0,62	0,62
	18:00	1,94	1,71	0,23				1			1		0,68	0,68
	19:00	1,91	1,77	0,14				1			1		0,67	0,67
	20:00	1,87	1,73	0,14				1			1		0,65	0,65
	21:00	1,75	1,47	0,28				1			1		0,61	0,61
	22:00	1,60	1,37	0,23				1			1		0,48	0,48
	23:00	1,49	1,34	0,15				1			1		0,37	0,37

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης