ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 15 Νοέμβριος 2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
15/11/23 0:00	41,17	31,34	9,84	0,00	1										1				1		1		13,39	9,62
15/11/23 1:00	38,71	31,94	6,77	0,00	1										1				1		1		8,39	6,84
15/11/23 2:00	37,60	32,10	5,50	0,00	1										1				1		1		6,85	5,98
15/11/23 3:00	37,11	32,04	5,07	0,00	1										1				1		1		7,51	5,60
15/11/23 4:00	37,07	32,02	5,06	0,00	1										1				1		1		7,09	5,32
15/11/23 5:00	38,23	32,49	5,73	0,00	1										1				1		1		8,27	6,88
15/11/23 6:00	42,07	34,27	7,79	0,00	1										1				1		1		12,98	10,22
15/11/23 7:00	47,71	38,31	6,68	2,72	1										1				1		1		19,15	13,29
15/11/23 8:00	52,82	41,18	1,94	9,70	1										1				1		1		11,77	11,34
15/11/23 9:00	56,91	42,54	0,82	13,55	1										1				1		1		11,72	11,65
15/11/23 10:00	58,73	42,19	0,76	15,78	1										1				1		1		11,32	11,33
15/11/23 11:00	59,68	42,49	0,56	16,64	1										1				1		1		11,31	11,30
15/11/23 12:00	60,65	43,27	0,81	16,57	1										1				1		1		12,16	12,18
15/11/23 13:00	60,52	44,38	0,67	15,46	1								1						1		1		13,37	12,83
15/11/23 14:00	58,41	45,79	0,64	11,98	1								1						1		1		14,73	14,63
15/11/23 15:00	55,59	47,54	1,49	6,56	1								1						1		1		16,21	16,24
15/11/23 16:00	54,53	51,86	1,06	1,61	1								1					1	1		1		16,14	16,22
15/11/23 17:00	58,03	56,56	1,47	0,00	1								1					1	1		1		17,28	17,31
15/11/23 18:00	58,92	56,03	2,89	0,00	1								1					1	1		1		17,52	17,48
15/11/23 19:00	58,65	55,78	2,87	0,00	1								1					1	1		1		17,42	17,43
15/11/23 20:00	57,67	54,85	2,82	0,00	1								1					1	1		1		17,19	17,18
15/11/23 21:00	54,11	51,94	2,17	0,00	1								1					1	1		1		16,08	16,03
15/11/23 22:00	49,79	48,79	1,00	0,00	1								1					1	1		1		12,57	12,50
15/11/23 23:00	45,45	45,25	0,20	0,00	1								1					1	1		1		8,43	8,33

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ4 λόγω εργασιών μονοπολικής απόζευξης στη ΓΜ προς ΘΗΣ και για αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ λόγω χαμηλών φορτίων.
2. Εναλλαγή ΑΕΡ 4 με ΑΕΡ 2 λόγω ωρών λειτουργίας.