



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 15/11/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,23	2,23	0,00	0,00	1					1				0,69	0,69
	01:00	2,01	2,00	0,01	0,00	1									0,63	0,62
	02:00	1,88	1,84	0,04	0,00	1									0,55	0,55
	03:00	1,85	1,71	0,15	0,00	1									0,55	0,55
	04:00	1,82	1,48	0,34	0,01	1									0,55	0,55
	05:00	1,87	1,63	0,23	0,01	1									0,56	0,56
	06:00	2,04	1,61	0,41	0,01	1									0,61	0,61
	07:00	2,27	1,38	0,53	0,37	1									0,69	0,69
	08:00	2,35	1,38	0,46	0,51	1									0,71	0,71
	09:00	2,44	1,28	0,56	0,60	1									0,79	0,79
	10:00	2,37	1,05	0,63	0,69	1									0,69	0,69
	11:00	2,54	1,09	0,74	0,72	1									0,74	0,74
	12:00	2,63	1,15	0,76	0,72	1									0,76	0,76
	13:00	2,76	1,23	0,80	0,73	1									0,81	0,80
	14:00	2,78	1,22	0,83	0,74	1									0,84	0,85
	15:00	2,69	1,26	0,78	0,65	1									0,80	0,79
	16:00	2,75	1,50	0,62	0,64	1									0,82	0,82
	17:00	3,11	1,82	0,65	0,64	1									0,93	0,93
	18:00	3,30	1,89	0,77	0,64	1				1					0,97	0,96
19:00	3,38	1,85	0,89	0,63	1				1					0,97	0,97	
20:00	3,28	1,90	0,87	0,51	1				1					0,98	0,98	
21:00	3,08	1,87	0,70	0,51	1				1					0,93	0,93	
22:00	2,81	1,64	0,66	0,51	1									0,84	0,84	
23:00	2,54	1,60	0,43	0,51	1									0,76	0,76	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης