

| ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ                    |                | Απολογισμός Λειτουργίας            |                       |                       |       |       |     | Πέμπτη 16/11/2023 |     |          |   |  |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-----|-------------------|-----|----------|---|--|
| Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) |                |                                    |                       |                       | 5,327 | 5,327 | 1,8 | 0,85              | 1,1 | 1,1      |   |  |
| Ημέρα                          | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1    | G2    | G6  | G7                | G8  | H/Z (x9) | Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Πέμπτη                         | 16/11/23 0:00  | 2,66                               | 2,66                  | 0,00                  | 1     |       |     |                   |     |          | 0,53  | 0,53   |
|                                | 16/11/23 1:00  | 2,55                               | 2,55                  | 0,00                  | 1     |       |     |                   |     |          | 0,42  | 0,42   |
|                                | 16/11/23 2:00  | 2,53                               | 2,53                  | 0,00                  | 1     |       |     |                   |     |          | 0,40  | 0,40   |
|                                | 16/11/23 3:00  | 2,48                               | 2,48                  | 0,00                  | 1     |       |     |                   |     |          | 0,34  | 0,34   |
|                                | 16/11/23 4:00  | 2,52                               | 2,52                  | 0,00                  | 1     |       |     |                   |     |          | 0,39  | 0,39   |
|                                | 16/11/23 5:00  | 2,59                               | 2,59                  | 0,00                  | 1     |       |     |                   |     |          | 0,46  | 0,46   |
|                                | 16/11/23 6:00  | 2,83                               | 2,79                  | 0,04                  | 1     |       |     |                   |     |          | 0,70  | 0,70   |
|                                | 16/11/23 7:00  | 2,77                               | 2,76                  | 0,01                  | 1     |       |     |                   |     |          | 0,64  | 0,64   |
|                                | 16/11/23 8:00  | 2,67                               | 2,66                  | 0,02                  | 1     |       |     |                   |     |          | 0,54  | 0,54   |
|                                | 16/11/23 9:00  | 2,74                               | 2,71                  | 0,02                  | 1     |       |     |                   |     |          | 0,61  | 0,60   |
|                                | 16/11/23 10:00 | 2,70                               | 2,63                  | 0,07                  | 1     |       |     |                   |     |          | 0,56  | 0,56   |
|                                | 16/11/23 11:00 | 2,88                               | 2,77                  | 0,10                  | 1     |       |     |                   |     |          | 0,72  | 0,72   |
|                                | 16/11/23 12:00 | 2,99                               | 2,63                  | 0,36                  | 1     |       |     |                   |     |          | 0,81  | 0,79   |
|                                | 16/11/23 13:00 | 2,96                               | 2,65                  | 0,32                  | 1     |       |     |                   |     |          | 0,83  | 0,83   |
|                                | 16/11/23 14:00 | 2,84                               | 2,20                  | 0,65                  | 1     |       |     |                   |     |          | 0,71  | 0,72   |
|                                | 16/11/23 15:00 | 2,95                               | 2,15                  | 0,80                  | 1     |       |     |                   |     |          | 0,81  | 0,81   |
|                                | 16/11/23 16:00 | 3,15                               | 2,22                  | 0,93                  | 1     |       |     |                   |     |          | 0,94  | 0,95   |
|                                | 16/11/23 17:00 | 3,49                               | 2,63                  | 0,86                  | 1     |       |     |                   |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 16/11/23 18:00 | 3,68                               | 3,10                  | 0,59                  | 1     |       |     |                   |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 16/11/23 19:00 | 3,60                               | 2,99                  | 0,61                  | 1     |       |     |                   |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 16/11/23 20:00 | 3,45                               | 2,94                  | 0,51                  | 1     |       |     |                   |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 16/11/23 21:00 | 3,27                               | 2,70                  | 0,57                  | 1     |       |     |                   |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 16/11/23 22:00 | 3,00                               | 2,28                  | 0,72                  | 1     |       |     |                   |     |          | 0,87  | 0,87   |
|                                | 16/11/23 23:00 | 2,79                               | 2,16                  | 0,63                  | 1     |       |     |                   |     |          | 0,65  | 0,65   |

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα ΗΖ σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.