

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Πέμπτη, 16 Νοέμβριος 2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1			
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7			
16/11/23 0:00	41,87	41,52	0,35	0,00	1																				7,94	7,93	
16/11/23 1:00	39,45	38,19	1,26	0,00	1																					8,11	7,76
16/11/23 2:00	38,11	36,77	1,33	0,00	1																					7,41	6,35
16/11/23 3:00	37,42	35,98	1,44	0,00	1																					7,26	5,72
16/11/23 4:00	37,58	36,43	1,15	0,00	1																					7,00	6,01
16/11/23 5:00	38,90	37,96	0,94	0,00	1																					7,21	7,24
16/11/23 6:00	42,40	42,01	0,39	0,00	1																					10,58	10,69
16/11/23 7:00	47,17	46,36	0,04	0,77	1																					14,03	14,04
16/11/23 8:00	52,65	46,58	0,16	5,91	1																					14,97	14,95
16/11/23 9:00	58,01	46,85	0,24	10,92	1																					15,43	15,41
16/11/23 10:00	58,85	47,21	0,78	10,86	1																					16,71	15,82
16/11/23 11:00	58,09	45,50	2,74	9,85	1																					16,64	15,84
16/11/23 12:00	60,12	40,96	9,01	10,15	1																					25,20	17,74
16/11/23 13:00	60,30	38,11	11,85	10,35	1																					31,47	17,88
16/11/23 14:00	59,61	39,33	12,26	8,02	1																					22,82	17,07
16/11/23 15:00	56,57	40,01	11,51	5,05	1																					11,39	11,95
16/11/23 16:00	54,99	40,29	13,36	1,33	1																					15,46	15,49
16/11/23 17:00	59,85	41,32	18,53	0,00	1																					21,67	20,23
16/11/23 18:00	61,90	42,87	19,03	0,00	1																					21,75	19,45
16/11/23 19:00	60,95	43,54	17,41	0,00	1																					19,74	18,29
16/11/23 20:00	58,97	42,03	16,94	0,00	1																					19,74	17,61
16/11/23 21:00	54,82	39,35	15,47	0,00	1																					19,91	16,43
16/11/23 22:00	50,14	35,48	14,66	0,00	1																					17,61	15,00
16/11/23 23:00	45,83	32,33	13,50	0,00	1																					13,63	13,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία AEP2 λόγω εργασιών μονοπολικής απόζευξης στη ΓΜ προς ΘΗΣ και για αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ λόγω χαμηλών φορτίων.
2. Πλύσιμο D4 ΘΗΣ