

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη 16/11/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,24	1,82	0,39	0,03	1									0,68	0,67
	01:00	2,02	1,75	0,26	0,00	1									0,61	0,61
	02:00	1,99	1,71	0,28	0,00	1									0,60	0,60
	03:00	1,85	1,70	0,15	0,00	1					1				0,26	0,40
	04:00	1,84	1,78	0,05	0,00	1									0,56	0,56
	05:00	1,86	1,81	0,05	0,00	1									0,65	0,65
	06:00	2,01	1,43	0,57	0,00	1									0,70	0,70
	07:00	2,25	1,52	0,73	0,01	1									0,74	0,74
	08:00	2,44	1,68	0,75	0,01	1									0,81	0,81
	09:00	2,59	1,82	0,76	0,01	1									0,85	0,87
	10:00	2,50	1,75	0,74	0,01	1									0,79	0,81
	11:00	2,63	1,83	0,78	0,01	1									0,81	0,88
	12:00	2,74	1,91	0,80	0,03	1									0,83	0,96
	13:00	2,65	1,88	0,71	0,05	1									0,83	0,94
	14:00	2,58	1,92	0,64	0,02	1									0,88	0,88
	15:00	2,65	1,87	0,76	0,02	1									0,92	0,92
	16:00	2,83	1,95	0,84	0,05	1									0,98	0,98
	17:00	3,15	2,29	0,83	0,04	1						1			0,98	0,98
	18:00	3,43	2,61	0,81	0,01	1						1			0,99	0,99
	19:00	3,41	2,74	0,66	0,02	1						1			0,99	0,99
20:00	3,30	2,58	0,72	0,00	1						1			0,99	0,99	
21:00	3,05	2,23	0,80	0,02	1						1			0,98	0,98	
22:00	2,87	2,24	0,63	0,00	1						1			0,98	0,97	
23:00	2,61	2,04	0,57	0,00	1						1			0,91	0,91	

Παρατηρήσεις

- 1.Τις ώρες 03:00-04:00 έγινε πλύση της Μονάδας G1 από τον Σταθμό
- 2.Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης