

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 17/11/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	17/11/23 0:00	2,62	2,13	0,49	1						0,50	0,50
	17/11/23 1:00	2,55	2,14	0,41	1						0,41	0,41
	17/11/23 2:00	2,48	2,13	0,35	1						0,35	0,35
	17/11/23 3:00	2,50	2,13	0,36	1						0,37	0,37
	17/11/23 4:00	2,46	2,13	0,33	1						0,33	0,33
	17/11/23 5:00	2,53	2,14	0,40	1						0,40	0,40
	17/11/23 6:00	2,65	2,17	0,49	1						0,51	0,52
	17/11/23 7:00	2,86	2,63	0,22	1	1					0,27	0,07
	17/11/23 8:00	2,66	2,46	0,20	1	1					0,25	0,29
	17/11/23 9:00	2,41	2,17	0,23		1					0,28	0,29
	17/11/23 10:00	2,30	2,16	0,14		1					0,17	0,18
	17/11/23 11:00	2,35	2,16	0,18		1					0,21	0,21
	17/11/23 12:00	2,41	2,18	0,23		1					0,30	0,21
	17/11/23 13:00	2,61	2,43	0,17		1					0,30	0,31
	17/11/23 14:00	2,62	2,49	0,13		1					0,30	0,37
	17/11/23 15:00	2,78	2,73	0,05		1					0,62	0,63
	17/11/23 16:00	3,10	3,10	0,00		1					0,90	0,91
	17/11/23 17:00	3,63	3,63	0,00		1					0,95	0,95
	17/11/23 18:00	3,67	3,67	0,00		1					0,95	0,95
	17/11/23 19:00	3,65	3,65	0,00		1					0,95	0,95
	17/11/23 20:00	3,45	3,45	0,00		1					0,93	0,93
	17/11/23 21:00	3,21	3,21	0,00		1					0,92	0,93
	17/11/23 22:00	3,05	3,05	0,00		1					0,91	0,90
	17/11/23 23:00	2,83	2,81	0,02		1					0,70	0,69

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα HZ σε βλάβη. Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 από τις 07:00 έως τις 09:00 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.