

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 18/11/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	18/11/23 0:00	2,68	2,68	0,00		1					0,55	0,54
	18/11/23 1:00	2,61	2,61	0,00		1					0,48	0,47
	18/11/23 2:00	2,60	2,60	0,00		1					0,47	0,47
	18/11/23 3:00	2,61	2,59	0,02		1					0,48	0,48
	18/11/23 4:00	2,58	2,45	0,13		1					0,45	0,45
	18/11/23 5:00	2,64	2,27	0,37		1					0,50	0,50
	18/11/23 6:00	2,74	2,18	0,55		1					0,61	0,61
	18/11/23 7:00	2,72	2,24	0,48		1					0,59	0,59
	18/11/23 8:00	2,60	2,39	0,21		1					0,47	0,47
	18/11/23 9:00	2,61	2,32	0,29		1					0,47	0,48
	18/11/23 10:00	2,53	2,15	0,39		1					0,39	0,39
	18/11/23 11:00	2,75	2,14	0,61		1					0,62	0,62
	18/11/23 12:00	3,04	2,23	0,81		1					0,82	0,82
	18/11/23 13:00	3,65	2,72	0,94		1					0,95	0,95
	18/11/23 14:00	3,25	2,34	0,91		1					0,92	0,92
	18/11/23 15:00	3,18	2,26	0,92		1					0,93	0,93
	18/11/23 16:00	3,33	2,39	0,94		1					0,95	0,95
	18/11/23 17:00	3,62	2,70	0,92		1					0,95	0,95
	18/11/23 18:00	3,63	2,69	0,94		1					0,95	0,95
	18/11/23 19:00	3,57	2,63	0,94		1					0,95	0,95
	18/11/23 20:00	3,40	2,46	0,94		1					0,95	0,95
	18/11/23 21:00	3,18	2,24	0,94		1					0,95	0,95
	18/11/23 22:00	2,92	2,14	0,79		1					0,80	0,80
	18/11/23 23:00	2,77	2,13	0,64		1					0,65	0,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα ΗΖ σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.