

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 19/11/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	19/11/23 0:00	2,58	2,13	0,45		1					0,46	0,46
	19/11/23 1:00	2,48	2,14	0,34		1					0,35	0,35
	19/11/23 2:00	2,41	2,14	0,28		1					0,28	0,28
	19/11/23 3:00	2,44	2,13	0,30		1					0,31	0,31
	19/11/23 4:00	2,43	2,13	0,30		1					0,30	0,30
	19/11/23 5:00	2,47	2,14	0,33		1					0,34	0,34
	19/11/23 6:00	2,64	2,13	0,50		1					0,51	0,51
	19/11/23 7:00	2,69	2,13	0,56		1					0,56	0,57
	19/11/23 8:00	2,69	2,14	0,55		1					0,56	0,57
	19/11/23 9:00	2,52	2,26	0,26		1					0,50	0,50
	19/11/23 10:00	3,30	2,64	0,66	1	1					0,68	0,00
	19/11/23 11:00	3,19	2,32	0,87	1						0,87	0,90
	19/11/23 12:00	3,63	2,70	0,93	1						0,95	0,95
	19/11/23 13:00	3,34	2,41	0,93	1						0,96	0,95
	19/11/23 14:00	3,04	2,20	0,84	1						0,85	0,85
	19/11/23 15:00	2,91	2,15	0,75	1						0,76	0,77
	19/11/23 16:00	3,26	2,32	0,94	1						0,94	0,95
	19/11/23 17:00	3,69	2,75	0,94	1						0,95	0,95
	19/11/23 18:00	3,83	2,89	0,94	1						0,95	0,95
	19/11/23 19:00	3,75	2,84	0,90	1						0,95	0,95
	19/11/23 20:00	3,62	2,72	0,90	1						0,95	0,95
	19/11/23 21:00	3,39	2,65	0,74	1						0,95	0,95
	19/11/23 22:00	3,21	2,46	0,75	1						0,95	0,95
	19/11/23 23:00	2,93	2,26	0,67	1						0,80	0,80

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα ΗΖ σε βλάβη. Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 από τις 10:00 έως τις 11:00 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.