

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 17 Νοέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Νοέμβριος 2023	00:00	4,46	4,42	0,04					1						1,20	1,20
	01:00	4,08	4,02	0,06					1						0,83	0,83
	02:00	4,00	3,90	0,10					1						0,75	0,74
	03:00	3,90	3,71	0,19					1						0,65	0,65
	04:00	3,96	3,69	0,27					1						0,69	0,70
	05:00	4,20	3,96	0,24					1						0,94	0,94
	06:00	4,78	4,66	0,12					1						1,29	1,32
	07:00	5,32	5,25	0,06	1				1						1,09	1,09
	08:00	5,59	5,19	0,40	1				1						1,14	1,14
	09:00	5,86	5,00	0,86	1				1						1,24	1,24
	10:00	5,92	4,79	1,13	1				1						1,27	1,26
	11:00	5,75	5,25	0,50	1				1						0,56	0,35
	12:00	6,07	4,87	1,20	1			1							1,37	1,42
	13:00	5,73	5,02	0,71	1			1							0,87	0,79
	14:00	5,80	5,19	0,62	1				1						0,81	0,87
	15:00	5,34	4,44	0,91	1				1						1,04	1,02
	16:00	5,56	4,41	1,14	1				1						1,20	1,22
	17:00	6,86	5,32	1,54	1				1						1,83	1,84
	18:00	7,36	5,55	1,81	1				1						1,98	1,99
	19:00	7,29	5,32	1,96	1				1						1,97	1,97
	20:00	7,05	5,14	1,91	1				1						1,91	1,91
	21:00	6,38	4,65	1,73	1				1						1,73	1,72
	22:00	5,68	4,25	1,42					1						1,43	1,42
	23:00	5,09	3,72	1,37					1						1,38	1,38

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης