



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 19 Νοέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Νοέμβριος 2023	00:00	4,80	4,49	0,31					1						1,55	1,54
	01:00	4,35	4,26	0,09					1						1,11	1,10
	02:00	4,15	3,68	0,47					1						0,90	0,89
	03:00	4,05	3,40	0,65					1						0,80	0,80
	04:00	4,00	3,51	0,50					1						0,75	0,75
	05:00	4,07	3,53	0,55					1						0,81	0,81
	06:00	4,42	4,01	0,41					1						1,15	1,15
	07:00	4,70	3,97	0,73					1						1,44	1,44
	08:00	5,21	4,92	0,29					1						1,65	1,62
	09:00	5,40	4,72	0,68	1				1						1,04	1,04
	10:00	5,88	5,13	0,74	1				1						1,54	1,54
	11:00	5,97	5,29	0,68	1				1						1,63	1,64
	12:00	5,91	5,36	0,55	1				1						1,57	1,56
	13:00	5,66	4,93	0,73	1				1						1,36	1,35
	14:00	5,16	4,85	0,31	1				1						0,83	0,82
	15:00	5,12	4,93	0,19	1				1						0,78	0,78
	16:00	5,66	5,61	0,05	1				1						1,29	1,30
	17:00	7,23	7,21	0,03	1	1			1						2,09	2,10
	18:00	7,96	7,93	0,03	1	1			1						2,54	2,54
	19:00	8,09	8,09	0,00	1	1			1						2,67	2,66
	20:00	7,75	7,75	0,00	1	1			1						2,32	2,31
	21:00	7,22	7,22	0,00	1	1			1						1,75	1,73
	22:00	6,49	6,43	0,06	1				1						1,44	1,42
	23:00	5,47	5,38	0,09	1				1						1,13	1,13

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης