



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 17/11/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	2,70	2,70	0,00	1					1	1,80
	01:00	3,69	3,69	0,00	1	1				1	1,80
	02:00	3,34	3,34	0,00	1						1,80
	03:00	3,50	3,50	0,00	1						1,80
	04:00	3,48	3,48	0,00	1						1,80
	05:00	3,48	3,48	0,00	1						1,80
	06:00	3,75	3,75	0,00	1						1,80
	07:00	4,00	4,00	0,00	1						1,80
	08:00	4,66	4,66	0,00	1					1	2,25
	09:00	4,88	4,81	0,07	1					1	2,65
	10:00	4,91	4,50	0,40	1					1	2,65
	11:00	4,85	4,00	0,85	1						2,65
	12:00	4,77	3,61	1,16	1						2,65
	13:00	4,82	3,84	0,97	1						2,65
	14:00	4,69	3,71	0,98	1						1,20
	15:00	4,67	3,47	1,19	1						1,57
	16:00	4,89	3,46	1,42	1						1,80
	17:00	4,95	3,36	1,59	1						1,80
	18:00	5,14	3,55	1,58	1						1,83
	19:00	4,95	3,78	1,18	1						2,65
	20:00	4,58	3,56	1,01	1						2,65
	21:00	4,02	3,39	0,63	1						2,65
	22:00	3,61	3,22	0,39	1						2,65
	23:00	3,33	2,79	0,53	1						2,27

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 00:25-00:48 σημειώθηκε γενική διακοπή. Επιπλέον, σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης